

Trinkwassersituation im Gemeindebezirk Ommersheim

A) Hochbehälter Ommersheim

1. Hochbehälter - Kammer

Die Beschichtungsarbeiten für die Wasserkammer stehen kurz vor dem Abschluss. Der Auftrag für vorgesehene Erneuerung der Rohrsysteme in Edelstahl im Hochbehälter ist erteilt. Die Arbeiten sollen Anfang Juni ausgeführt werden.

Die Arbeiten können voraussichtlich Ende Juni 2018 abgeschlossen werden.

2. Versorgung mit Bliestalwasser

Die Vorarbeiten für die Installation der direkten Einspeisung von Bliestalwasser in das Netz von Ommersheim sind abgeschlossen. Die Einbindungsarbeiten werden in Absprache mit unserem Vorlieferanten, Wasserwerk Bliestal GmbH, in Kürze ausgeführt.

Übersicht der Beprobungsergebnisse seit Februar 2018:

| Probenahme | HB Ommersheim Falleitung |
|------------|--------------------------|
| Datum | Anzahl coliforme Keime |
| 05.02.2018 | 0 |
| 14.02.2018 | 0 |
| 19.02.2018 | 0 |
| 20.02.2018 | 0 |
| 26.02.2018 | 0 |
| 05.03.2018 | 0 |
| 12.03.2018 | 0 |
| 19.03.2018 | 0 |
| 26.03.2018 | 0 |
| 03.04.2018 | 0 |
| 09.04.2018 | 0 |
| 16.04.2018 | 0 |
| 23.04.2018 | 0 |
| 30.04.2018 | 0 |
| 07.05.2018 | 0 |
| 14.05.2018 | 0 |
| 15.05.2018 | 0 |

B) Bohrung Oberthal

Die Vorarbeiten für die Untersuchung der Bohrung sind abgeschlossen. Das Dach des Gebäudes wurde entfernt und die Bohrung wurde geöffnet. Die Pumpen sind gezogen.

Die Kamerabefahrung der Bohrung sowie die geophysikalischen Messungen werden ab dem 28.05.2018 durchgeführt.